

Edité le : 12/09/2026

Rapport d'analyse

Page 1 / 3

MAIRIE MANTEYER

QUARTIER DE L EGLISE
05400 MANTEYER

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE26-137625		
Identification échantillon :	LSE2609-27302-1	Analyse demandée par :	ARS PACA - DT 05
Nature (1):	Eau de distribution		
Point de Surveillance (	CEUSE	Code PSV (1):	0000005992
Localisation exacte (1	n,°265		
	Type de point de prélèvement : distribution / Environnement du robinet propice à un prélèvement : Oui		
	Absence d'interconnexion avec une ressource privée : Oui / Mode de prélèvement : Robinet /		
	Traitement complémentaire existant sur réseau privée : Non		
	Robinet utilisé régulièrement pour la consommation humaine : Oui / Type de Robinet : Mitigeur /		
	Conditions de prélèvement :		
	Débit maximum 5-10 secondes puis écoulement débit moyen pendant 2 minutes / Démontage de la partie terminale : Non		
	Mode de désinfection du robinet : Alcool / Maintien du cône stérile : Oui		
Dept et commune (1):	05 MANTEYER		
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 44,5257485000	Y :	5,9391813000
UGE (1):	0147 - ADDUCTION MANTEYER (DE)		
Type d'eau (1):	S - EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION		
Type de visite (1):	AA	Type Analyse (1):	A
		Motif du prélèvement (1):	CS
Nom de l'exploitant (1):	MANTEYER (MAIRIE DE)		
	LE VILLAGE		
	05400 MANTEYER		
Nom de l'installation (1):	CEUZE	Type (1):	UDI
		Code (1):	001237
Réception :	Réception au laboratoire le 09/09/2026 à 21h15		
Prélèvement :	Prélevé le 09/09/2026 à 10h58		
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / FAURE Pauline		
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

.../...

...

LSEHL

Rapport d'analyse Page 3 / 3

Edité le : 12/09/2026

Identification échantillon : LSE2609-27302-1

Destinataire : MAIRIE MANTEYER

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Ludovic RIMBAULT
Ingénieur de laboratoire

